

Federf. Stadtamt: Ingenieuramt

Vorlage für den	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Stadtplanungs- und Bauausschuss	Herr Stadtbaurat Stojan	28.09.2006	

öffentliche Sitzung

Betrifft:
Rohrmaterialien in der Stadtentwässerung

Begründung:
 (ggf. zusätzlich)

In der Vergangenheit wurden innerhalb der Stadt Gladbeck überwiegend Betonrohre für die Ableitung von Schmutz und Regenwasser eingesetzt. Die Ergebnisse der seit einigen Jahren verbesserten Videoinspektionen zeigen auffällig viele Mängel an den Rohren. Eine Folge der Mängel ist die Sanierung der Rohre vor Ablauf der Abschreibungszeit.

Vor diesem Hintergrund will das Ingenieuramt alternative Materialien wie Polyethylen PE-HD und glasfaserverstärkte Kunststoffe GFK zukünftig verstärkt einsetzen. Für diese Materialien liegen u. a. auch gute Erfahrungen aus der Wasser- und Gasversorgung sowie der chemischen Industrie vor.

Einzelheiten zu der Wahl von Rohrmaterialien wird Herr Restemeyer vom Ingenieuramt im Rahmen eines Vortrages erläutern.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende

Einnahme (€)	VwHH	VmHH
einmalig		
jährlich		
<i>darin enthalten:</i>		
Zuschüsse		
Beiträge Dritter		

Ausgabe (€)	VwHH	VmHH
einmalig		
jährlich		
<i>darin enthalten:</i>		
Personalkosten		
Unterhaltungs- und Betriebskosten		
Finanzierungskosten		

Haushaltsmittel stehen: zur Verfügung nicht zur Verfügung

Mitzeichnungen				
Bürgermeister	Erster Beigeordneter:	Beigeordneter/ Stadtkämmerer:	Beigeordneter/ Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis.

Der Bürgermeister
I.V.

- Stojan -

In der Sitzung des

☒ _____-Ausschusses

☒ Rates

☒ Haupt- und Finanzausschusses

am _____ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: